

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ

№	Наименование	Технически параметри, характеристики
	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	
1.	Табло осветление	Степен на защита IP-33
2.	Луминисцентно осветително тяло	За открит монтаж с мощност 2x18W, Степен на защита IP-65
3.	LED осветително тяло 24W	За вграждане в окачен таван. Степен на защита IP-44
4.	LED осветително тяло 24W	За вграждане в окачен таван с NiCd батерия. Степен на защита IP-44
5.	Евакуационно осветително тяло	За открит монтаж с мощност 8W с вградена NiCd батерия, IP-21
6.	Влагозащитено осветително тяло	С LED крушка с мощност 10W. Степен на защита IP-54
7.	Монофазен контакт	За скрит монтаж, тип „ШУКО“ 16A, 220V, IP-32
8.	Ключ обикновен	Степен на защита IP-33
9.	Ключ сериен	Степен на защита IP-33
10.	Ключ девиаторен	Степен на защита IP-33
11.	Заземителна уредба,	Състояща се от заземителни колове два броя от винкел 65/65/5mm и дължина L=2,5m със заземителна шина 40/4mm и дължина L=3 m
12.	Кабел NYU със сечение 5x6mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1
13.	Кабел NYU със сечение 5x10mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1
14.	Кабел NYU със сечение 5x35mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1
15.	Кабел NYU със сечение 4x1,5mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1

Обект: Основен ремонт на Музейна сграда, гр. Тервел, Община Тервел, Област Добрич, ул.“Хан Аспарух“ №36

16.	Кабел NYU със сечение до 3x1,5mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1
17.	Кабел NYU със сечение до 3x2,5mm ²	Поливинилхлоридна изолация, клас 1 или 2 по DIN VDE 0295, неразпространение на горенето по IEC 332-1
18.	PVC тръба Ø25mm	Негорима
19.	PVC тръба Ø29mm	Негорима
20.	PVC тръба Ø36mm	Негорима
21.	PVC тръба Ø50mm	Негорима
22.	Разклонителна кутия за скрит монтаж	Степен на защита IP-33

Съставил:

.....