

ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

ЗП: 296.14 m²

ЛЕГЕНДА

- Посока на евакуация
- Евакуационен изход
- EI — Огнеустойчива самозатваряща се,димоуплътнена врата (ШИР. / ВИС.)
- EI.... — Огнеустоичивост в минути 30,60,90 или 120
- Огнеустойчива врата за монтаж в масивна конструкция
- Вертикална пожароустйчива преграда с мин.REI(EI) 120 (A1-A2)
- Вертикална пожароустойчива преграда с мин. EI 60(A1-A2)
- вътрешен пожарен кран с шланг, оразмерен и разположен по част ВиК
- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра
- Прахов пожарогасител 6 кг. клас на праха АВС
- A — А-мин.КРО повърхпости стени и тавани
- B — В-Група по пож.опасност на ел.уреди
- C — С-мин.КРО повърхност подове

"БОГОЕВ Консулт"ЕООД
София -ч.к. 1324, жк Лозен, бул. "Джавахарлал Неру" №29, офис 53
тел 0889356919
e-mail:bogoevconsult@abv.bg,

Обект	Основен ремонт на МУЗЕЙНА СГРАДА, гр.Тервел, Община Тервел, Област Добрич, ул. „Хан Аспарух"№30				
Възложител:	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ				
Проектант:	инж. Пл. Тотев				
Съгласували:					
Констр.	инж. Р. Енкин		ЕЕ.	инж. М. Богоев	
Ел.	инж. Р. Кременска		ПБ	инж. П. Тотев	
ВиК	инж. А. Рачва		ПБЗ	инж. Р. Енкин	
ОВиК	инж. М. Богоев		ПУСО	инж. П. Тотев	
Чертеж:	Евакуационен план партерен етаж кота + 0,00				М 1:50
Част:	ПБ	05 .2017г.	ФАЗА: ТП		Лист: 2/4