


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Тервел – 9450, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8, Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com



РАЗЯСНЕНИЯ

По постъпило в законовия срок по чл.180, ал. 1 от ЗОП писмено искане за разяснение на условията на обществена поръчка с предмет:

**«РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ»
ГРАД ТЕРВЕЛ - УЧАСТЪКА СРЕЩУ БЛ.3 ТЕМЕНУГА (СТАРА
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ) ДО УЛ. «Н. ВАПЦАРОВ»**

ОТНОСНО: Искане за разясняване по документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на водопроводната мрежа по ул. „Хан Аспарух“ град Тервел – участъка срещу Бл. 3 „Теменуга“ (старата бензиностанция) до ул. „Н. Вапцаров“, постъпило в Община Тервел на 25.07.2017 г.

Въпрос № 1: Във връзка с исканите приложения към образец 6 – Ценово предложение: „Прилагам: попълнена КСС по видове дейности и единични цени по образец на възложителя“ моля, да уточните за какъв Образец става въпрос-ако се има предвид образец на „Единична цена“, моля да приложите такъв. В случай, че става въпрос за образец на Количествената сметка, моля, да потвърдите, че към приложената КС във файл „КСС за попълвана сметка за СВО ф63 – строителна и монтажна част“, „Количествена сметка –ИЗГРАЖДАНЕ на контролно-измервателна шахта“ и „Количествена сметка за КИШ за зона 5 и 6 гр.Тервел“ от Инвестиционния проект Част „ВиК“.

Отговор на Въпрос № 1: КСС по образец на възложителя ще намерите в електронното досие на поръчката (адресът виждате в обявлението, публикувано в РОП), в раздел „Документация“, подраздел „Образци“. КСС представлява образец за попълване, изготвен и обявен в систематично правилното място на документацията от възложителя. От участника се изисква да попълни единичните цени, които той предлага, при което стойността на обекта ще се изчисли автоматично, тъй като образеца на КСС е във формат excel, с въведени от възложителя формули за изчисления на произведения (от количества и ед.цени) и сбор (стойност на обекта). На участниците не се налага да правят количествено-стойностна сметка, като ползват количествените сметки от приложения към техническата спецификация проект по части ВиК и Пътна. Това вече е направено от възложителя. От друга страна, систематичното място на техническия проект е в част „Техническа спецификация“ от документацията и поради това, че в него се съдържат КС за КИШ и за СВО ф 63. Видно е обаче, че перата „Направа на СВО ф 63“ с мерна единица „брой“ и „Направа на контролно-измервателна шахта за зона 6“ с мерна единица „брой“ са включени в КСС за попълване от участника, съответно под номера 42 и 43. Това е така, защото възложителят е специфицирал чрез помощни КС в проекта какво се очаква от участника да включи в едно СВО и в една КИШ и като знае това, да определи

единичната цена, която да попълни за пера 42 и 43 в КСС.В заключение – в документацията обявена от възложителя не съществува непълнота, която да пречатства участника да подготви и представи към ценовото си предложение правилно попълнена КСС.

Въпрос 2: Моля, Възложителят да укаже какво е транспортното разстояние до регламентираното депо за строителни отпадъци и излишни земни маси. Трябва ли в единичните цени да се включва такса за депониране и какъв да е нейният размер.

Отговор на въпрос 2: Не се налага калкулиране в единичната цена на перото за извозване на СО и излишни земни маси на такса за депониране.Извозването на излишните земни маси и строителни материали ще се извършва до указани от възложителя общински терени, в регулационните граници на гр. Тервел, т.е до 3 км. от обекта.

Въпрос 3: Моля, да предоставите допълнителни разяснения какво има предвид възложителя под абревиатурата „БОБ“ и какво трябва да се включи в позиция „Направа на БОБ-14бр“.

Отговор на въпрос 3:БОБ е абревиатура за бетонен опорен блок.В хидротехническото строителство е прието такива опорни блокове да се поставят в места на затопване и хоризонтални чупки на водопроводите.Изпълняват се от бетон клас Б 20.Размерите им зависят от вида на водопровода и в случая на изпълнявания в предмета на настоящата обществена поръчка водопровод са с размери 40 см/50 см. при височина 30 см.

26.07.2017 г.

чл. 2 от ЗЗЛД
Възложител:
(Живко Георгиев-Кмет на Община Тервел)

ди